



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: júl 2026

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
Výúst' z ČOV Brezová	povolené limitné hodnoty	8,00	40,0	20,0			1,50
recipient: Brezovský p.	21.07.2026	<3,00	10,5	<10,0	3,85	10,2	0,16
počet rozborov: 12 x ročne							
Výúst' z ČOV Častá	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0			2,00
recipient: Štefanovský p.	21.07.2026	<3,00	20,9	10,0	6,22	18,8	0,10
počet rozborov: 12 x ročne							
Výúst' z ČOV Devínska Nová Ves	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	15,0	1,50	14,0	3,00
recipient:	08.07.2026	3,77	17,0	<10,0	0,82	12,3	<0,47
počet rozborov: 24 x ročne	15.07.2026	3,15	<10,0	<10,0	0,92	8,54	<0,47
Výúst' z ČOV Gbely	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	20,0			2,00
recipient: Gbelský p.	07.07.2026	<3,00	17,4	<10,0	0,27	6,05	<0,47
počet rozborov: 6 x ročne							
Výúst' z ČOV Hamuliakovo	povolené limitné hodnoty	15,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Dunaj	29.07.2026	3,06	10,5	<10,0	0,15	11,3	0,25
počet rozborov: 12 x ročne							
Výúst' z ČOV Holíč	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	5,00
recipient: Morava	27.07.2026	3,91	19,0	<10,0	0,41	11,4	0,026
počet rozborov: 26 x ročne							
Výúst' z ČOV Jablonica	povolené limitné hodnoty	30,0	70,0	30,0			
recipient: Myjava	15.07.2026	5,81	46,0	15,0	0,65	20,7	12,6
počet rozborov: 6 x ročne							
Výúst' z ČOV Kopčany	povolené limitné hodnoty	40,0	140	50,0			
recipient: Morava	22.07.2026	5,20	31,0	<10,0	4,57	33,4	1,25
počet rozborov: 4 x ročne							
Výúst' z ČOV Malacky	povolené limitné hodnoty	7,00	35,0	20,0	1,00	15,0	0,50
recipient: záchytný kanál Maliny	01.07.2026	3,46	18,1	<10,0	0,27	14,1	0,32
počet rozborov: 12 x ročne							
Výúst' z ČOV Modra	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	20,0	1,00	14,0	4,00



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: júl 2026

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
recipient: Stoličný p.	21.07.2026	<3,00	13,7	<10,0	0,14	11,8	0,53
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Myjava	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	15,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Myjava	06.07.2026	4,86	20,9	17,0	0,48	16,9	1,06
počet rozborov: 12 x ročne	07.07.2026	<3,00	11,3	<10,0	0,36	16,5	<0,47
	13.07.2026	7,12	29,2	24,0	1,26	21,3	<0,47
	14.07.2026	4,24	19,2	15,0	0,77	18,3	<0,47
	20.07.2026	4,58	24,9	10,0	1,27	21,0	0,037
	21.07.2026	3,24	22,9	10,0	0,83	21,7	0,047
	28.07.2026	4,53	24,4	18,0	0,79	20,2	0,026
	30.07.2026	<3,00	<10,0	11,0	0,58	22,9	<0,47
Výusť z ČOV Petržalka	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	13.07.2026	<3,00	15,3	<10,0	0,66	7,90	<0,47
počet rozborov: 24 x ročne	22.07.2026	3,11	17,0	<10,0	0,50	8,97	0,64
Výusť z ČOV Plavecký Peter	povolené limitné hodnoty	30,0	100	30,0			
recipient: Hrudky							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Plavecký Štvrtok	povolené limitné hodnoty	10,0	47,0	25,0			
recipient: Oliva	02.07.2026	7,84	25,1	10,0	2,03	18,7	8,88
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Prievaly	povolené limitné hodnoty	25,0	120	25,0			
recipient: Rudava	15.07.2026	7,07	50,6	16,0	8,98	24,6	16,8
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Rohožník	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	15,0			2,00
recipient: Rudávka	01.07.2026	3,01	19,4	<10,0	2,78	12,2	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Senec	povolené limitné hodnoty	20,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Čierna voda	13.07.2026	<3,00	10,0	<10,0	0,24	9,08	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: júl 2026

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
Výúst' z ČOV Senica	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Teplica	22.07.2026	<3,00	16,1	<10,0	0,36	11,2	0,17
počet rozborov: 12 x ročne							
Výúst' z ČOV Skalica	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	15,0	1,50	15,0	4,00
recipient: Kopčiansky k.	06.07.2026	4,98	27,0	11,0	0,34	16,2	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výúst' z ČOV Smrdáky	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	25,0			
recipient: Smrdáky p.	22.07.2026	4,38	19,4	<10,0	1,58	21,7	0,040
počet rozborov: 4 x ročne							
Výúst' z ČOV Šajdíkové Humence	povolené limitné hodnoty	30,0	135	30,0			
recipient: Myjava	02.07.2026	3,88	33,6	11,0	4,39	11,4	1,38
počet rozborov: 6 x ročne							
Výúst' z ČOV Šaštín	povolené limitné hodnoty	8,00	60,0	10,0			5,00
recipient: Myjava							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výúst' z ČOV Vrakuňa	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	06.07.2026	3,71	12,9	<10,0	0,84	9,86	0,83
počet rozborov: 24 x ročne	27.07.2026	3,64	14,6	<10,0	0,33	6,31	0,37
Výúst' z ČOV Zlatnícka dolina	povolené limitné hodnoty	30,0	60,0	30,0			
recipient: Kopčiansky k.							
počet rozborov: 4 x ročne							